



**Bescheinigung des Wärmenetzbetreibers nach § 10 Abs. 3 EEWärmeG  
über die Erfüllung der Nutzungspflicht nach § 3 in Verbindung mit § 7 EEWärmeG**

	MWh	Deckungs- anteil <i>DA</i>	Pflicht- anteil <i>PA</i>	Erfüllungs- grad <i>EG</i>
<b>Wärmenetzeinspeisung gesamt</b>	<b>12.205</b>			
hiervon aus hocheffizienter KWK (Erdgas)	6.560	0,54	0,5	1,07
hiervon aus Erneuerbaren Energien	4.942	0,40	0,3	1,35
<b>Erfüllungsgrad der Fernwärme <i>EG<sub>FW</sub></i></b>				<b>2,42</b>

Die Anforderungen an die Wärmelieferung nach § 3 in Verbindung mit § 7 und Anlage VIII EEWärmeG sind erfüllt? **JA**

Name des Wärmenetzbetreibers	TWL AG
Name des Wärmenetzes	Fernwärmenetz Neubruch
Lage des Netzes	Neubaugebiet "Im Neubruch" 67067 Ludwigshafen Rheingönheim
Verantwortlicher Betriebsleiter	Zoltan Mészáros
Telefon	0621 505-2615
E-mail	<a href="mailto:zoltan.meszáros@twl.de">zoltan.meszáros@twl.de</a>
Zeitraum der Datenbasis	Plandaten 2013
Diese Bescheinigung ist gültig bis	24. Mai 2016

67063 Ludwigshafen, 03.06.2013

Ort, Datum

*[Handwritten Signature]*  
Unterschrift

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde von dem Ingenieurbüro ZICON durchgeführt und in einem Gutachten vom 8. Mai 2013 bestätigt.



Ludwigshafen, 25. Mai 2013  
Ort, Datum



*[Handwritten Signature]*  
Unterschrift