



**Bescheinigung des Wärmenetzbetreibers nach § 10 Abs. 3 EEWärmeG
über die Erfüllung der Nutzungspflicht nach § 3 in Verbindung mit § 7 EEWärmeG**

	MWh	Deckungs- anteil <i>DA</i>	Pflicht- anteil <i>PA</i>	Erfüllungs- grad <i>EG</i>
Wärmenetzeinspeisung gesamt	12.205			
hiervon aus hocheffizienter KWK (Erdgas)	6.560	0,54	0,5	1,07
hiervon aus Erneuerbaren Energien	4.942	0,40	0,3	1,35
Erfüllungsgrad der Fernwärme <i>EG_{FW}</i>				2,42

Die Anforderungen an die Wärmelieferung nach § 3 in Verbindung mit § 7 und Anlage VIII EEWärmeG sind erfüllt? **JA**

Name des Wärmenetzbetreibers	TWL AG
Name des Wärmenetzes	Fernwärmenetz Neubruch
Lage des Netzes	Neubaugebiet "Im Neubruch" 67067 Ludwigshafen Rheingönheim
Verantwortlicher Betriebsleiter	Zoltan Mészáros
Telefon	0621 505-2615
E-mail	zoltan.meszaros@twl.de
Zeitraum der Datenbasis	Plandaten 2013
Diese Bescheinigung ist gültig bis	24. Mai 2016

67063 Ludwigshafen, 03.06.2013

Ort, Datum

[Handwritten Signature]
Unterschrift

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde von dem Ingenieurbüro ZICON durchgeführt und in einem Gutachten vom 8. Mai 2013 bestätigt.



Ludwigshafen, 25. Mai 2013
Ort, Datum



[Handwritten Signature]
Unterschrift