

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Im Neubruch 

Betreiber

Technische Werke Ludwigshafen am Rhein AG 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 (GEG § 22 (2)) [f_p] 0,32

Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (GEG Anl. 9) [f_{CO_2eq}] 0 g_{CO2}/kWh


Datenbasis von Januar 2018 bis Dezember 2020.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 26.10.2031.

ausgestellt am: 26.10.2021

Stefan Zickgraf

Gutachter-Nr.:

FW609-3 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:

DERP0017_FW309-1u7_26102021 